


Aggerverband · Postfach 34 02 40 · 51624 Gummersbach

Stadt Gummersbach
Fachbereich 9.1
Rathausplatz 1
51645 Gummersbach



Auskunft erteilt: Frau Nagel
Durchwahl: 02261/36-251
Fax: 02261/368-251
E-Mail: nag@aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:
Mein Zeichen: 392-11-got-fw-la
Datum: 23. Mai 2011

Offenlagebeschluss:

Bebauungsplan Nr. 265 „Niederseßmar – Theodor-Heuss-Straße“ (beschleunigtes Verfahren); Ihr Schreiben vom 28.04.2011, AZ: 61 26 20

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihr Schreiben vom 28.04.2011 nehme ich wie folgt Stellung:

Aus Sicht der Abwasserbehandlung bestehen keine Bedenken. Das Gebiet ist im Netzplan enthalten. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Mäuer und der Telefon-Nr. 02261/36-227 gerne zur Verfügung.

Aus Sicht der Trinkwasserfernversorgung teile ich Ihnen mit, dass im genannten Bereich unsere Rohrstrecke 3 betroffen ist. Die Trinkwassertransportleitung ist grundbuchlich gesichert und darf nicht überbaut oder durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden. Zum besseren Verständnis füge ich einen Auszug aus dem Bestandsplan, Blatt 32, und ein GIS Luftbild bei. Die ebenfalls beigefügte Anweisung zum Schutz von Trinkwassertransportleitungen bitte ich, zu beachten.

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Weller und der Telefon-Nr. 02261/36-357 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
i.A.

Wonka

Anlagen

Auszug aus dem Bestandsplan RS 3, Blatt 32

GIS Luftbild

Anweisung zum Schutz von Trinkwassertransportleitungen