

**Sanierung der Mischwasserkanalisation in den Straßen Hülsenweg/Am Strauch in Hülsenbusch
Vorstellung der Planung****Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Top
05.07.2011	Betriebsausschuss Stadtwerke	2

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausschreibung im vierten Quartal des Jahres 2011 erfolgen kann.

Begründung:

Die Mischwasserkanalisation in den beiden Straßen wurde 1960 errichtet. Die hier verlegten Beton-Falzrohre zeigen eine Vielzahl von Einzel-, und Streckenschäden. Wie wiederholt berichtet, genügen diese Rohre in keiner Weise den Ansprüchen an eine wasserdichte Abwasseranlage. Der unterhalb des Hülsenweges verlaufende Strang hat massive statische Schäden. Die in Teilen bestehende akute Einsturzgefährdung gibt der Sanierung eine hohe Dringlichkeit.

Es ist vorgesehen, die wesentlichen Teile der Kanalisation in offener Bauweise zu erneuern. Hydraulisch wird die Situation in der Art verändert, dass zukünftig die größere Abwassermenge durch den nördlichen Hülsenweg abgeleitet wird. Dies macht es möglich, die Stränge unterhalb des Hülsenweges zu renovieren, also von innen zu sanieren. Renovierungen sind ebenso vorgesehen an den übrigen auf privaten Grundstücken verlegten Kanälen.

Im Zuge der Maßnahme werden die Grundstücksanschlussleitungen mit erneuert.

Der Kanalbaumaßnahme soll ein abrechenbarer Straßenbau folgen.

Die Kosten für den Kanalbau werden auf 665.000 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Anlage/n:

ohne Anlagen