

Kanalсанierung Hammerstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
16.11.2016	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausführung im Frühjahr des nächsten Jahres beginnen kann.

Begründung:

In Gummersbach-Reininghausen soll die Mischwasserkanalisation in der Hammerstraße saniert werden.

Der alte Kanal in der Straße, erbaut in den fünfziger Jahren aus Steinzeugrohren, ist schadhaft und hydraulisch stark überlastet.

Ein parallel verlaufender Strang westlich der Straße zeigt partielle Schadstellen.

Es ist vorgesehen, den Kanal im Straßenraum konventionell über eine Länge von ca. 300 m zu erneuern. Dabei wird der Rohrdurchmesser im unteren Bereich von alt DN 300 auf neu DN 600 erhöht. Die partiellen Schäden des Parallelsammlers durch die Gärten sollen durch den Einzug eines Kunstharz-Liners über eine Länge von ca. 90 m von innen renoviert werden.

Die Grundstücksanschlussleitungen werden im Zuge der Maßnahme mit erneuert, ebenso Gas-, und Wasserleitungen.

Der Kanalbaumaßnahme soll ein abrechenbarer Straßenausbau folgen.

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme werden auf ca. 290.000 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.