

Kanalsanierung Karhellstraße**Beratungsfolge:**

| Datum | Gremium |
|--------------|------------------------------|
| 20.02.2018 | Betriebsausschuss Stadtwerke |

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kanalsanierung Karhellstraße zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass in der zweiten Jahreshälfte mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Nach Abschluss der Baumaßnahme im Eschenweg soll die benachbarte Karhellstraße erneuert werden.

Der alte Mischwasserkanal, erbaut im Jahr 1957 aus Steinzeugrohren, zeigt umfangreiche Schäden und kann allein aufgrund der seinerzeit verwendeten Dichtungstechnik (Teerstricke) pauschal als undicht bezeichnet werden. Punktuelle Schadensbehebungen wären hier nicht mehr verhältnismäßig.

Es ist vorgesehen, den Kanal im Straßenraum konventionell zu erneuern. Hierzu sind ca. 300 m Rohre DN 300 in einer Tiefenlage zwischen 2,50-2,90 m zu verlegen.

Der Kanal in dem Weg zum Eschenweg soll über eine Länge von ca. 90 m durch Einzug eines Schlauchliners renoviert werden.

Die Grundstücksanschlussleitungen werden im Zuge der Maßnahme mit erneuert.

Wasser-, und Gasleitungen wurden bereits 2001 ausgewechselt.

Der Kanalbaumaßnahme soll ein abrechenbarer Straßenbau folgen.

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme werden auf 266.000 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.