

Vorstellung der Planung Kanalsanierung Eichholzweg, Helene Ufer Straße, Hauptstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
26.09.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den Kanalsanierungen Eichholzweg, Helene Ufer Straße und Hauptstraße zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausführung im kommenden Jahr erfolgen kann.

Begründung:

Im Eichholzweg in Berghausen soll in dem Abschnitt Hauptstraße bis Helene Ufer Straße der Mischwasserkanal saniert werden. Die hier verbauten Beton-Falzrohre DN 300 sind in einem schlechten baulichen Zustand und genügen heute nicht mehr den Ansprüchen an eine wasserdichte Abwasseranlage. Die hydraulische Leistungsfähigkeit dieses alten Kanals ist völlig unzureichend.

Es ist geplant, den Kanal konventionell durch den Einbau von Betonrohren DN 500 über eine Länge von 125 m zu erneuern. Die Anschlussleitungen werden ebenfalls saniert.

Dem Kanalbau folgen der Neubau der Wasserleitung und ein abrechenbarer Straßenbau.

Aus hydraulischen Gründen werden auch zwei Haltungen in der Hauptstraße bis zum Buswendeplatz erneuert.

Der Mischwasserkanal in der Helene Ufer Straße soll durch den Einzug eines Liners saniert werden.

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme werden auf 270.000,00 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.