

Umbau RRB Berghausen Nord**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
05.02.2020	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Durchführung im Jahr 2020 beginnen kann.

Begründung:

Am Regenrückhaltebecken (RRB) Berghausen-Nord im Ortsteil Berghausen ist auf Grundlage eines überarbeiteten hydraulischen Nachweises (BWK M-7) in der erneuerten Einleitungserlaubnis die Auflage erteilt worden, die Einleitungsmenge in das vorliegende Gewässer zu dessen Schutz zu verringern. Entsprechend müssen die Drossel angepasst und das Beckenvolumen vergrößert werden.

Ebenfalls wird im Zuge dieses Vorhabens auch die Zuleitung des Regenwassers angepasst und zukünftig über einen circa 100m langen, neuen Kanal direkt in das Becken erfolgen.

Die Kosten für den Umbau des Beckens werden auf 365.000,- € geschätzt. Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan bereit. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 angesetzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.