

Kanalsanierung Mühle**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
25.08.2021	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im Frühjahr 2022 mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Die Mischwasserkanalisation in der Ortslage Mühle ist insgesamt in einem schlechten Zustand. Die hier 1960 verlegten Betonfalz-, und Steinzeugrohre zeigen umfangreiche Schäden, bis hin zu statisch relevanten Verformungen. Eine Vielzahl von Undichtigkeiten erhöht darüber hinaus das Fremdwasseraufkommen kurz vor der Kläranlage Rospe.

Es ist vorgesehen, ca. 400 m Mischwasserkanäle von innen durch den Einzug von Schlauchlinern zu renovieren. Um die Wasserdichtigkeit sicherzustellen, werden die Schachtbauwerke bei Notwendigkeit vorher erneuert. Die Anschlusssituation wird genau betrachtet, um auch hier zu baulichen Verbesserungen zu kommen.

In offener Bauweise soll ein neuer Sammler über ca. 95 m durch die Verbindungsstraße zur Westtangente verlegt werden. An diesen Kanal soll zukünftig die neu zu bauende Entwässerung der Hardtstraße angeschlossen werden.

Die Kosten der Maßnahme für Liner und Neubau werden auf 320.00 € geschätzt.

Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.