

Kanalsanierung Tilsiter Straße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
27.10.2022	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausführung im Frühjahr des nächsten Jahres erfolgen kann.

Begründung:

In Karlskamp steht der Mischwasserkanal in der Tilsiter Straße zur Renovierung an.

Der alte Kanal, erbaut im Jahr 1955 aus Beton- Falzrohren, zeigt eine Vielzahl von Schäden. Die Rohre sind durch biogene Schwefelsäure angegriffen. Die Rohrverbindungen sind undicht. In einem Rohrstrang gibt es eine Absackung über einige Meter. Die Schachtbauwerke sind insgesamt abgängig.

Es ist vorgesehen, den Kanal durch den Einzug von Schlauchlinern über eine Länge von ca. 150 m zu renovieren. Vorher sollen die Schachtbauwerke in offener Bauweise erneuert werden. Zur Behebung der Absackung sind über eine Länge von 6 m Rohre auszuwechseln. Auch die Anschlussleitungen werden in offener Bauweise saniert.

Mittel in Höhe von 200.000 € stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.