

**Kanalsanierung "In der Delle"****Beratungsfolge:**

| <b>Datum</b> | <b>Gremium</b>               |
|--------------|------------------------------|
| 21.11.2022   | Betriebsausschuss Stadtwerke |

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausführung im Frühjahr des nächsten Jahres erfolgen kann.

**Begründung:**

Am Hepel steht der Mischwasserkanal „In der Delle“ zur Renovierung an.

Der alte Kanal, erbaut in den 1950er Jahren aus Steinzeug-Rohren, wurde als sanierungsbedürftig eingestuft. Der Sanierungsbereich befindet sich ausschließlich auf privater Grün-/ Waldfläche. Die Renovierung soll daher in geschlossener Bauweise erfolgen. Das Schadensbild zeigt nicht fachgerecht eingebaute Anschlussstutzen, Längs- und Querrisse sowie Schäden an der Rohrwandung. Die Rohrverbindungen sind durch Wurzeleinwuchs beschädigt.

Es ist vorgesehen, die vier Haltungen des MW-Kanals im TIP-Verfahren (Renovierung mit Kurzrohren) über eine Länge von 96 m zu renovieren. Die vier Schachtbauwerke werden in diesem Zuge saniert. Die Schachtunterteile werden wasserdicht beschichtet und die Schachteinbindungen händisch saniert.

Mittel in Höhe von 95.000,- € stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.