

Kanalsanierung Eintrachtstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
03.09.2024	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im kommenden Jahr mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Die Mischwasserkanäle in der Straße ist in einem insgesamt schlechten Zustand. Die Beton-Falzhöhre DN 300 in der Eintrachtstraße sind schon von ihrer Bauart her undicht. Weitere Schäden in Form von Rissen, Scherbenbildung und Versätzen sind auch sichtbar.

Es ist vorgesehen, insgesamt 220m Mischwasserkanäle zu sanieren. Hiervon werden 130m Kanal in offener Bauweise vollständig erneuert und 63m Kanal mittels eines Schlauchliningverfahrens instand gesetzt. Es wird die Lage des vorhandenen Kanals im Bereich des Feuerwehrgerätehauses grundsätzlich geändert und der vorhandene Mischwasserkanal in der Eintrachtstraße erweitert.

Eine grundsätzliche Erneuerung der Straße ist vorgesehen.

Die Kosten der Maßnahme werden auf 300.000 Euro geschätzt.

Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung. Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.