

Aggerverband · Sonnenstraße 40 · 51645 Gummersbach

STADT GUMMERSBACH  
Fachbereich Stadtplanung, Verkehr und  
Bauordnung  
Ressort Stadtplanung  
Rathausplatz 1  
51643 Gummersbach

Auskunft erteilt Claudia Kemp  
Durchwahl: 02261/36-1725  
Fax: 02261/368-1725  
E-Mail: ck@aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:  
Mein Zeichen: 26-30-gor-fu-ck  
Datum: 13. Januar 2026

## **Bebauungsplan Nr. 209 „Steinenbrück – Süd“ 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren)**

**Ihre E-Mail vom 19.12.2025**

Sehr geehrte Herr Kretschmer,

aus Sicht der Abteilung Abwasser teile ich Ihnen mit, dass das angezeigte Plangebiet im Einzugsbereich der Kläranlage Rospe liegt, im derzeit gültigen Netzplan enthalten ist und entwässert im Trennverfahren. Daher bestehen keine Bedenken.

Aus Sicht der Abteilung Gewässerunterhaltung und -entwicklung teile ich Ihnen mit, das innerhalb des Änderungsbereiches sich kein Gewässer befindet, eine Betroffenheit des Bereiches Fließgewässer des Aggerverbands ist somit eventuell nur indirekt im Zusammenhang mit der geplanten Niederschlagswasserbeseitigung gegeben.

### **Allgemeiner Hinweis zur zukünftigen Niederschlagsentwässerung:**

Durch die geplante bauliche Verdichtung und weitere Versiegelung von Flächen in dem Plangebiet ergeben sich ggf. Änderungen bei der Niederschlagswasserbeseitigung.

In Abhängigkeit der gegebenen hydrogeologischen Verhältnisse ist der Versickerung von Niederschlagswässern vor Ort gegenüber der punktuellen Einleitung in ein Gewässer unbedingt Vorrang einzuräumen.

2

Es ist zu beachten, dass bei Einleitung zusätzlicher Niederschlagswässer über die bestehende Regenwasserkanalisation in ein Oberflächengewässer ggf. bestehende Einleitungserlaubnisse über ein einschlägiges Wasserrechtsverfahren anzupassen sind, wobei sich zulässige Einleitungsmengen an den Anforderungen des Merkblattes BWK M 3/ M 7 bzw. DWA M/A 102) orientieren sollten. Dies gilt auch für den Neubau von Entwässerungssystemen.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte an Herr Marc Gorres Abteilung Abwasser unter der Telefon-Nr. 02261/361160 oder Frau Funk Abteilung Gewässer unter der Telefon-Nr. 02261/361142

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorstand  
Gez  
Dr. Uwe Moshage